

		защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. Таблица А.3									
		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Объект защиты</td> <td>АУПТ</td> <td>АУПС</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Нормативный показатель</td> </tr> <tr> <td>П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные</td> <td></td> <td>Независимо от площади</td> </tr> </table>	Объект защиты	АУПТ	АУПС	Нормативный показатель		П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади	
Объект защиты	АУПТ	АУПС									
	Нормативный показатель										
П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади									
4.	в ограждении лестниц, используемых для эвакуации со второго и третьего этажа школы, вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (используются горизонтальные членения в ограждениях)	П. 8.2.1 СП 1.13130.2009 - Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>								
5.	Не предусмотрено ограждение на кровле трехэтажной части здания	П. 4.4 СНИП II-Л.2-72* На крышах общественных зданий высотой 10 м и более следует предусматривать несгораемые ограждения высотой не менее 0,6 м. П. 5.1 ГОСТ Р 53254-2009 Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений кровли (в дальнейшем - конструкции) должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 23118, ГОСТ 23120, ГОСТ 25772 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке	<u>МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»</u>								

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»
2	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
3	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
4	СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения»
5	ГОСТ Р 53254-2009. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний
6	СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) не выявлены -