

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск пр. Мира 68, телефон 391-266-45-91, sekreter@mchskrsk.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663850, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 294, тел. 8(391) 71 22-2-69

(ofps25gpn@mchskrsk.ru)

Предписания № 327/1/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

«Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору О.А. Стенчиной от 1.11.2016 г. № 327, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11.00 до 13.00 15 ноября 2016 года заместителем главного государственного инспектора Нижнеингашского района по пожарному надзору Стенчиной О.А., совместно с директором МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» Максаковым Ю.В., проведена плановая выездная проверка здания МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1», по адресу г. Иланский ул. Ленина д. 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
327/1/1	На объекте в МБОУ «Иланская СОШ № 1» не хранится исполнительная документация (на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствует проект на автоматическую пожарную сигнализацию)	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ - На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.08.2017	
327/1/2	Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-	П.21.Правил противопожарного режима в РФ - Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки,	01.08.2017	