

	изготовителя огнезащитного состава «МИГ-09» с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.										
327/1/3	В прививочном кабинете отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	<p>П. 61 ППР РФ - При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий СП5.13130.2009. Приложение А (обязательное)</p> <p>Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p>А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.</p> <p>Таблица А.3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Объект защиты</th> <th>АУПТ</th> <th>АУПС</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Нормативный показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные</td> <td></td> <td>Независимо от площади</td> </tr> </tbody> </table>	Объект защиты	АУПТ	АУПС	Нормативный показатель		П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади	01.08.2017	
Объект защиты	АУПТ	АУПС										
	Нормативный показатель											
П. 38. Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные		Независимо от площади										
327/1/4	в ограждении лестниц, используемых для эвакуации со второго и третьего этажа школы, вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (используются горизонтальные членения в ограждениях)	<p>П. 8.2.1 СП 1.13130.2009 - Поручни и ограждения на этажах школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения для первых классов, должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);</p>	01.08.2017									
327/1/5	Не предусмотрено ограждение на кровле трехэтажной части здания	<p>П. 4.4 СНИП II-Л.2-72* На крышах общественных зданий высотой 10 м и более следует предусматривать несгораемые ограждения высотой не менее 0,6 м.</p> <p>П. 5.1 ГОСТ Р 53254-2009 Конструкции вертикальных лестниц, лестничных маршей, площадок, ограждений к ним и ограждений</p>	01.08.2017									