

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам

663800, г. Иланский, ул.Красная, 23, тел. 8(39173) 2-12-24

Предписания № 112/1/1-3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),**

общеобразовательная школа № 1»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору П.В.Зверькова от 30.03.2015 года № 112, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01 апреля 2015 года по 02 апреля 2015 года (2 рабочих дня) государственным инспектором Нижнеингашского и Иланского районов по пожарному надзору Бучатской Е.Л., совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» Максаковым Юрием Владимировичем проведена внеплановая выездная проверка по устранению нарушений на объекте защиты МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1» адрес объекта: Российская Федерация, Красноярский край, г.Иланский, ул. Ленина,1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
112/1/1	Отсутствуют вертикальные элементы в ограждении лестницы марша с просветом не более 0,1 м	П.6.17(СП 118.13330.2012) Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров должны отвечать следующим требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении высотой:	01.08.2016	

		в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет НЕ БОЛЕЕ 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).		
112/1/2	Отсутствует ограждение крыльца (запасной выход столовой)	П. 6.5 (СП 118.13330.2012) Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,8 м. Допустимо применение иных ограждающих устройств.	01.08.2016	
1121/3	Отсутствует ограждение крыльца (выход со стороны спортзала)	П. 6.5 (СП 118.13330.2012) Высота ограждения крыльца при подъеме на три и более ступеньки и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,8 м. Допустимо применение иных ограждающих устройств.	01.08.2016	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Свод правил *СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского района

по пожарному надзору Бучатская Е.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Бучатская
(подпись)

«02» апреля 2015 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил

Директор МБОУ «Иланская СОШ № 1»

Ю.В.Максаков
(подпись)

Ю.В.Максаков

(должность, фамилия, инициалы)

«02» апреля 2015 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19